



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД №4 «РОДНИЧОК»
КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА ГОРОДА ЕНАКИЕВО»
(78880775) 86429 г. Енакиево, ул. Пограничная, 4, тел. /факс (06252) 5-10-04
E-mail: detsad4.72@mail.ru

18.12.2023 №_92

Начальнику отдела образования
администрации города Енакиево
Кононову О.Г.

ОТЧЕТ
по выполнению нарушений согласно листа профилактической беседы
от 05.12.2023г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности	Заложены в бюджет денежные средства на обучение по пожарной безопасности на 2024 год

		Есть удостоверение о прохождении обучения по вопросам пожарной безопасности № 06573 Воробьевой Лилии Ивановны заведующей МБДОУ № 4 и Ковалевой Майи Анатольевны заведующей хозяйством удостоверение № 06574 от 26 ноября 2021г. и действительны по 26 ноября 2024г.
2	В здании, в котором находятся одновременно 50 человек и более не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре в фотолуминесцентном исполнении на видных местах	Требуются денежные средства
3	Необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	Требуются денежные средства
4	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	Требуются денежные средства
5	Помещения детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Требуются денежные средства
6	Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией 3-го типа (СО-3)	Требуются денежные средства
7	Помещения детского сада не оборудованы эвакуационным освещением	Требуются денежные средства
8	Здание детского сада не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений	Требуются денежные средства

9	На здании детского сада отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью (либо световыми указателями) направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения	Требуются денежные средства
10	Части здания не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные сертифицированные двери 2-го типа в электрошитовой)	Требуются денежные средства
11	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров объекта надзора которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Требуются денежные средства
12	Не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарные рукава не присоединить к пожарным клапанам пожарного клапана	Делаем перекатку пожарных рукавов с записями в журнале
13	Не предусмотрена на водомерном узле байпасная линия с электромагнитным клапаном	Требуются денежные средства
14	Не установлены знаки «Курение запрещено»	Выполнено
15	Складские помещения для хранения пищевых продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха	Выполнено

16	Не все холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами, что является нарушением	Выполнено
17	Деревянное покрытие производственного стола пищеблока для работы с тестом и бактерицидная установка для обеззараживания воздуха отсутствуют, что является нарушением	Требуются денежные средства
18	На пищеблоке не обеспечен поддон для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря холодной и горячей водой, что является нарушением	Выполнено
19	Кухонная посуда для приготовления блюд выполнена из алюминиевая, эмалированная посуда с дефектами и механическими повреждениями, что является нарушением	Требуются денежные средства

Заведующий



Л.И. Воробьева